

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

<b>Coordonnées du demandeur :</b>  <b>LATI Industria Termoplastici Spa</b> Via Francesco Baracca, 7 21040 VEDANO OLONA (VA) Italie	<b>Nom(s) commercial(aux) du produit fini :</b>  <b>LATIGLOSS 66 H2 G/50 BLACK : 3352F2</b>
---	---

**Type de produit fini :**

<input type="checkbox"/> tube	<input checked="" type="checkbox"/> raccord et manchon	<input type="checkbox"/> revêtement
<input type="checkbox"/> produit de jointoyage	<input type="checkbox"/> joint	<input checked="" type="checkbox"/> composant d'accessoires
<input type="checkbox"/> autre		

**Nature du matériau :**

<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC	<input type="checkbox"/> polybutylène PB	<input type="checkbox"/> éthylène-propylène EPDM
<input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C	<input checked="" type="checkbox"/> polyamide PA	<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR
<input type="checkbox"/> polyéthylène PE	<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE	<input type="checkbox"/> autre
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PER	<input type="checkbox"/> à base de résine époxydique	
<input type="checkbox"/> polypropylène PP	<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS	

**Commentaires :** Polyamide renforcé fibres de verre  
Renouvellement de l'ACS 08 MAT NY 070

**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité :** 14 MAT NY 043


**Formulation chimique :**

Vérfiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

**Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 :**

Rapport S/V testé : 3 cm<sup>2</sup>/L  
Date des essais : Aucun essai n'est nécessaire au renouvellement de cette ACS

Commentaires : /

<b>Attestation délivrée par :</b> Maud Lançon Responsable de Département  A la date du : 20 mars 2014  Date d'expiration de l'ACS : 15 décembre 2018 Commentaires : /	<b>Signature :</b> 
--	---